


CONSIGNES AVANT UTILISATION

MISE EN PLACE DES COFFRETS ENERGIE AGM OU LITHIUM V1


Avant toute intervention, assurez-vous que le coffret énergie n'est pas sous tension. Attention ! Le coffret contient de la basse tension (230V AC). Une habilitation B1 ou H1 est requise pour la mise en service du coffret.

Dès réception du coffret :

1. Se munir de la clé fournie et ouvrir le coffret énergie



2. Appuyer sur l'interrupteur pour le mettre en position 1



Ou sur le disjoncteur pour le mettre en position rouge (selon la version du coffret)



3. Refermer le coffret (avec la clé fournie)



- Mettre le coffret en charge en branchant le câble fourni (*quand la LED verte clignote, le coffret énergie est chargé*)




- Débrancher le coffret une fois qu'il est chargé



- Brancher le matériel informatique en 220V et/ou en 24V



- Appuyer sur ON/OFF pour allumer le coffret (*les LED de sorties s'allument en vert*)



Fin de la procédure de mise en place.